




宿舍1平面放大图 1:150




宿舍2平面放大图 1:150

注：该户型有做隔音处理墙体，实际房间尺寸以实测为准




宿舍3平面放大图 1:150

注：该户型放床位置有结构柱时，最小尺寸2100mm，详平面图




宿舍4平面放大图 1:150


注：该户型放床位置有结构柱时，最小尺寸2100mm，详平面图




宿舍5平面放大图 1:150




宿舍6、7平面放大图 1:150



宿舍8平面放大图 1:150




宿舍9平面放大图 1:150




宿舍10平面放大图 1:150

注：该户型有做隔音处理墙体，实际房间尺寸以实测为准




宿舍11平面放大图 1:150


注：宿舍11与宿舍11A只是外窗宽度不一样



宿舍12平面放大图 1:150



宿舍13平面放大图 1:150



宿舍11B平面放大图 1:150

注：该户型有做隔音处理墙体，实际房间尺寸以实测为准

户型	宿舍1	宿舍2	宿舍3	宿舍4	宿舍5	宿舍6	宿舍7	宿舍8	宿舍9	宿舍10	宿舍11	宿舍11B	宿舍12	宿舍13	合计
数量	18	18	1633	306	18	18	18	18	53	36	18	18	18	54	2244

注：
1、镜像对称宿舍平面布置以平面图为准
2、剪力墙厚度及位置以平面图为准
3、各宿舍户型周边关系以平面图为准
4、大样仅表示户内土建部分（不含装修抹灰、窗台板及踢脚线尺寸，具体以实际测量为准）

注：
1. 卫生间地面均比楼面低15mm，地面均以1%坡度坡向地漏；
2. 安装电子感应冲水时，按生产厂家图纸配合施工；
3. 洗手盆或盥洗池的高度为0.50~0.55m；
4. 无论采用沟槽式或坐蹲式大便器均应有1.2m高的架空隔板，并加设幼儿扶手。
坐式便器高度为0.25~0.30m。
（1）无障碍坐便器应符合下列规定：
a. 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为50mm~350mm，长度不应小于700mm；
c. 无障碍坐便器另一侧设置L形安全抓杆，其水平部分距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm，地面高度应为1.40m~1.60m；
d. 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可自动操作或单手操作；
e. 取纸器应设在坐便器的侧前方；
f. 在坐便器附近应设置救助呼叫装置，并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用；
（2）无障碍洗手盆应符合下列规定：
a. 台面距地面高度不应大于800mm，水嘴中心距侧墙不应小于550mm，其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间；
b. 应在洗手盆上方安装镜子，镜子反光面的底端距地面的高度不应大于1.00m；
c. 出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
（3）无障碍服务设施内安装的部件应符合下列规定：
a. 应安装牢固
b. 安全抓杆直径应为30mm~40mm，内墙与墙面的净距离不应小于40mm
c. 低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架、距地面高度不应大于1.20m
d. 应设多功能台

盥洗台安装详图做法参陕09J05	1/54
无障碍厕位化妆镜参陕09J05	95 96
镜箱参陕09J05	1/64
无障碍厕位安全抓杆参陕09J05	—/93

注：
1、镜像对称宿舍平面布置以平面图为准
2、剪力墙厚度及位置以平面图为准
3、各宿舍户型周边关系以平面图为准
4、大样仅表示户内土建部分，家具、地漏、洁具、每面详室内精装图纸
5、无障碍宿舍需满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
6、卫生间、洗衣房的装配式墙体（ALC墙）与楼板之前的拼缝，或者装配式墙体（ALC墙）之前的拼缝，均应在施工室内墙面和地面工程做法前，先用聚合物防水砂浆堵缝抹平。
7、户内电箱安装位置及墙体留洞详建筑平面图及结构图，并核对电气专业图纸。

序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
盖章 SEAL		

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A131004031

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE	
设计总负责人/日期 DESIGN CHIEF/DATE	
审核人/日期 AUDITED BY/DATE	
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE	
校对人/日期 CHECKED BY/DATE	
设计人/日期 DESIGNED BY/DATE	
建设单位 CLIENT	西北农林科技大学
项目名称 PROJECT	西北农林科技大学北校区20号学生公寓项目
子项名称 SUB PROJECT	
图名 DRAWING TITLE	户型放大图
工程编号 JOB NO.	2405710603011
阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:150
专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	
图纸、图号 DRAWING NO.	A-60-01A